



- POZNÁMKA:**
- INŠTALÁCIA STOJANU SI VYŽADUJE OSADENIE NA BETÓNOVÚ PODSTAVU.
  - PRIPRAVIŤ VODOVODNÉ POTRUBIE V STREDE PLATNE UKONČENÉ GULOVÝM VENTILOM DIMENZIE DN20 ¾" S VONKAŠÍM ZÁVITOM VO VÝŠKE MAXIMÁLNE 20 cm OD DOSKY.
  - VEDĽA VODOVODNÉHO POTRUBIA PRIPRAVIŤ PRÍVODNÝ KÁBEL ELEKTRICKEJ ENERGIE 240V/50Hz PRE OHREVNÝ SYSTÉM VÝDAJNÉHO STOJANA (NAPR. CYKY 3J x 1,5), ISTEŇ PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM S MENOVITÝM VYPÍNACÍM ROZDIELOVÝM PRÚDOM NEPREVYŠUJÚCIM 30mA A JEDNOPÓLOVÝM IŠTIČOM 10A S VYPÍNACOU CHARAKTERISTIKOU TYP B. KÁBEL BY MAL BYŤ VEDENÝ V CHRÁNIČKE. NAD PLATŇOU PONECHAŤ REZERVU MINIMÁLNE 1m.
  - PRIPRAVIŤ ZELENOŽLTÝ DRÔT PRIEROZU 6mm<sup>2</sup>, KTORÝ BUDE PRIPOJENÝ NA HLAVNÚ UZEMŇOVACIU SVORKOVNICU, PRE UZEMNENIE VÝDAJNÉHO STOJANA. NAD PLATŇOU PONECHAŤ REZERVU MINIMÁLNE 0,5m. DRÔT MÔŽE BYŤ VEDENÝ SPOU S PRÍVODNÝM KÁBLOM ELEKTRICKEJ ENERGIE V JEDNEJ CHRÁNIČKE.

±0,000 = 430,00 m n. m.	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
doc. Ing. Martina ZELENÁKOVÁ Ph.D.	Ing. Rastislav FLUKO, Ph.D.
OKRES: Bardejov	
INVESTOR: Obec Lukov	
STAVBA: <b>Lukov – rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete</b>	
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Lukov "C" 497/2	
OBSAH: <b>SO 09 - Vydajný automat na vodu PÔDORYS</b>	
Doc. Ing. Martina Zelenáková, Ph.D. Košice – mestská časť Staré Mesto, 04001 IČO: 50120786	
FORMÁT	3xA4
DÁTUM	05./2020
STUPEŇ	DSP
ARCH.ČÍSLO	01-012020
MIERKA: M=1:10	ČÍS. VÝKRESU <b>E.9-3</b>