



- POZNÁMKA:**
 INŠTALÁCIA STOJANU SI VYŽADUJE OSADENIE NA BETÓNOVÚ PODSTAVU.
 -PRIPRAVIŤ VODOVODNÉ POTRUBIE V STREDE PLATNE UKONČENÉ GULI'OVÝM VENTILOM DIMENZIE DN20 ¾" S VONKAJŠÍM ZÁVITOM VO VÝŠKE MAXIMÁLNE 20 cm OD DOSKY.
 - VEDLA VODOVODNÉHO POTRUBIA PRIPRAVIŤ PRÍVODNÝ KÁBEL ELEKTRICKEJ ENERGIE 240V/50Hz PRE OHREVNÝ SYSTÉM VÝDAJNÉHO STOJANA (NAPR. CYKY 3J x 1,5), IŠTENÝ PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM S MENOVITÝM VYPÍNAČÍM ROZDIELOVÝM PRÚDOM NEPREVYŠUJÚCIM 30mA A JEDNOPÓLOVÝM IŠTIČOM 10A S VYPÍNAČOU CHARAKTERISTIKOU TYP B. KÁBEL BY MAL BYŤ VEDENÝ V CHRÁNIČKE. NAD PLATŇOU PONECHAŤ REZERVU MINIMÁLNE 1m.
 - PRIPRAVIŤ ZELENOŽLTÝ DRÔT PRIEREZU 6mm², KTORÝ BUDE PRIPOJENÝ NA HLAVNÚ UZEMŇOVACIU SVORKOVNICU, PRE UZEMNENIE VÝDAJNÉHO STOJANA. NAD PLATŇOU PONECHAŤ REZERVU MINIMÁLNE 0,5m. DRÔT MÔŽE BYŤ VEDENÝ SPOLU S PRÍVODNÝM KÁBLOM ELEKTRICKEJ ENERGIE V JEDNEJ CHRÁNIČKE.

± 0,000 = 430,00 m n. m.			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	Doc. Ing. Martina Zelenáková, Ph.D.	
doc. Ing. Martina ZELENÁKOVÁ Ph.D.	Ing. Rastislav FLUKO, Ph.D.	Československej armády 19, Košice – mestská časť Staré Mesto, 04001	
OKRES: Bardejov		IČO: 50120786	
INVESTOR: Obec Lukov		FORMÁT	3xA4
STAVBA: Lukov – rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete		DÁTUM	05./2020
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Lukov "C" 497/2		STUPEŇ	DSP
OBSAH: SO 09 - Výdajný automat na vodu REZ-A-A		ARCH. ČÍSLO	01-012020
		MIERKA: M=1:20	ČÍS. VÝKRESU E.9-4